

KNGK-NPZ
ILSKY OIL REFINERY



Копия верна
КНГК-ИМПЗ
ООО "Нефтебитум-КНГК"

Ilsky Oil Refinery
353232, Russia, Krasnodar Krai,
Seversky District, Ilsky Settlement,
55th km of Krasnodar-Novorossiysk highway



ООО «КНГК-ИМПЗ»
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

+7 (861) 200 18 20
+7 (861) 200 19 37
info@i-npz.ru



ООО «КНГК-ИМПЗ»
353232, Россия, Краснодарский край,
Северский район, поселок городского типа Ильский,
территория 55-км автодороги Краснодар-Новороссийск

Сертификат соответствия № РОСС.RU.AE29.H06718
Срок действия с 15.02.2018г. по 14.02.2021 г.
Зарегистрирован ОС. АНО «ДПО
«Стандарты и метрология»»

ПАСПОРТ №1055 (Н)

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**
Нормативный документ: СТО 98832933-009-2019
Предприятие - изготовитель: ООО «КНГК-ИМПЗ»

Дата изготовления: 04.06.2019 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	82	82
2	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,0	0,246
3	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 37
4	Цвет	визуально	от светло- желтого до светло- коричневого	светло- желтый
5	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
6	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
7	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	834,5
8	Наличие дисперсионно- диспергирующей присадки, марка, количество % масс.			0,030% депрессорно- диспергирующей присадки Keroflux 5699

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления
Дата выдачи паспорта: 04.06.2019 г.

Начальник ЦЗЛ
Инженер-лаборант



[Signature]

О.В. Назарова

О.В. Тильтигина

Прогресс в гармонии с природой
Progress in harmony with nature

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЛЬСКИЙ НПЗ»
ИНН 2308128110 ОГРН 1072308002172



Копия верна
ООО «Нефтебитум-КНГК»

ООО «Нефтебитум-КНГК»
СТАНДАРТНЫЙ
СООТВЕТСТВУЕТ СТО

Директор

Сопильняк

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE29.H06717
Срок действия с 12.02.2018г. по 11.02.2021 г.
Зарегистрирован АНО ДПО «Стандарты и метрология»
РА. RU.10AE29

ПАСПОРТ № 139-Н

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: СТО 67161439-002-2018

Предприятие изготовитель: ООО «Нефтебитум-КНГК»

Юридический адрес: 353230, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, мкр. Битумный завод д.1

Дата изготовления: 04.06.2019

№п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 36	минус 36
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже:	ГОСТ 4333	82	84
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 51947	1,00	0,258
4	Цвет	Визуально	От светло-желтого до светло-коричневого	светло-желтый
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,02	отсутствие
7	Наличие депрессорно-диспергирующей присадки, марка и количество, %масс.			0,030% депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699
8	Плотность при 20°C, кг/м3	ГОСТ 3900	Не нормируется, Определение обязательно	836,3

Гарантийный срок хранения продукта 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 04.06.2019

Заведующий ФХЛ



Е.Т.Трунова

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтебитум - КНГК»

Копия верна